

Федеральная служба

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание

должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 494

к 02 от 10.2013 г.

Место выдачи предписания: г. Таганрог Б.Простект,169

(фактический адрес выдаче организации)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах выданного предписания:

Куришковой Аллой Владимировной, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида второй категории №92 Ростовская область, г. Таганрог, ул. Посадковая, 58 ИНН6154063273 (наименование и место нахождения (адрес) проверенного юридического лица, либо филиала, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверенного индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе, либо филиала, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверенного гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

1. На территории частично нарушена целостность асфальтового покрытия подходов к зданию детского сада, дорожек к хозяйственным постройкам - нарушение п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

2. Нанесены части околных блоков групп №2, №8, что не позволяет проведению внутреннего и наружного мытья - нарушение п.7.9, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

3. Стены туалетов групп № 5, № 8 не гладкие, имеют частые дефекты, что не позволяет проведению уборки важным способом и дезинфекции - нарушение п. 5.1.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

4. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) не предусмотрены гибкие шланги с душевыми насадками - нарушение п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

5. В месте присоединения производственных ванн буфетных отделений к канализации не оборудованы воздушные разрывы не менее 20мм от верха приемной воронки - нарушение п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее по тексту)

предлагаю:

1. Провести ремонт асфальтового покрытия подходов к зданию детского сада, дорожек к хозяйственным постройкам соответствие п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

